



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.99.20.000.М.000068.01.13 ОТ 28.01.2013 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):
Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности по программам дошкольного образования.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида - детский сад № 26 "Светлячок". 141033, Московская область, Мытищинский район, пос. Пирогово, ул. Труда., Российская Федерация

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида - детский сад № 26 "Светлячок". 141033, Московская область, Мытищинский район, пос. Пирогово, ул. Труда, Российская Федерация

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Выдано взамен санитарно-эпидемиологического заключения №50.99.20.000.М.000841.12.10 от 09.12.2010 г. Акт санитарно-эпидемиологического обследования Управления Роспотребнадзора по Московской области от 29.11.2010 г. Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения недействительно.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

О. М. МИКАЙЛОВА

№2363707





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 50.99.20.000.М.000068.01.13 ОТ 28.01.2013 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности по программам дошкольного образования.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида - детский сад № 26 "Светлячок" Мытищинского района 141033, Московская область, Мытищинский район, пос. Пирогово, ул.Труда.

Расчетная вместимость - 100 человек.

Территория. Площадь земельного участка - 6505 кв.м, зонирование участка выполнено в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях". Территория ограждена забором. Искусственное освещение территории обеспечено.

Основные помещения: 5 групповых ячеек, спортивный и музыкальный залы в одном помещении, медицинский блок, пищеблок, прачечная, административно-хозяйственные помещения, помещения содержания животных. Принцип звуковой изоляции соблюдается.

Структура здания компактная. Входы с двойными тамбурами.

Системы водоснабжения и канализования - централизованные.

Естественное и искусственное освещение: Естественное освещение основных и вспомогательных помещений обеспечено. Искусственное освещение осуществляется светильниками с люминесцентными лампами и лампами накаливания. Уровень искусственной освещенности соответствует СанПиН 2.4.1.1249-03.

Воздушно-тепловой режим: Система отопления центральная. Отопительные приборы оборудованы съемными деревянными решетками. Режим проветривания соблюдается. По данным инструментальных замеров метеорологических факторов параметры микроклимата соответствуют нормируемым СанПиН 2.4.11249-03.

Санитарное содержание помещений удовлетворительное. Уборочный инвентарь промаркирован, используется по назначению, хранение обеспечено. Моющих, чистящих средств достаточно.

Медосмотр сотрудников: количество сотрудников - 26. Медосмотр и санитарно-гигиеническое обучение проводится в соответствии с графиком.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

О.М. МИКАЙЛОВА

